

۱۴۰۰/۰۴/۰۹

۱۴۰۰/۱۱۰۰۰/۲۷۸۰

دارد

باسمه تعالی

سال تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها (مقام معظم رهبری)

شرکت محترم ...

موضوع: تجدید شماره یک استعلام قیمت گاردان برج تر – درخواست شماره ۹۹۰۰۰۹۷

با سلام و احترام

با عنایت به اینکه شرکت افق تامین انرژی طوس (بعنوان مالک حقوقی نیروگاه حرارتی طوس) در نظر دارد کالا/خدمات مورد نیاز خود را به شرح درخواست پیوست خریداری نماید. لذا خواهشمند است ضمن بررسی موضوع، مناسبترین پیشنهادات فنی و مالی خود را با در نظر گرفتن موارد زیر صرفاً بصورت جداگانه و در پاکات در بسته بنام شرکت افق تامین انرژی طوس طبق جدول زمان‌بندی با درج عنوان فنی و یا مالی بر روی پاکات ارسال فرمائید.

الف) ارائه پیشنهاد فنی شامل شماره درخواست، مشخصات فنی کامل اقلام/خدمات، نام کشور سازنده، زمان تحویل کالا با رعایت موارد ذیل:

- دقت و التزام به بسته بندی مناسب و درج شماره درخواست و کارشناس خرید و اعتبار قیمت روی پاکات
- التزام به ارائه گواهی آنالیز متریال از مراکز معتبر ثالث.

ب) تنظیم پیشنهاد مالی در فرم پیوست (الزامی می‌باشد) شامل قیمت واحد و قیمت کل کالا/خدمات (شامل هزینه‌های حمل، کسورات قانونی) بدون ارزش افزوده و در صورت امکان بر مبنای تحویل درب انبار نیروگاه به همراه شرایط پرداخت و نحوه تسویه حساب **(در صورت ارائه پیشنهاد ارزی، مرجع تسعیر ارز مشخص گردد).**

ج) پرداخت وجه منوط به تحویل کالا/خدمات و پس از تایید فنی انجام خواهد شد.

د) سایر شرایط مورد نظر فنی - مالی بعنوان ضمایم تکمیلی موارد فوق ارسال گردد.

توجه: به پیشنهادات مالی ارسالی از طریق فکس، ایمیل و همچنین ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

در صورت نیاز به اطلاعات فنی بیشتر یا انصراف از ارسال پیشنهاد، در اسرع وقت مراتب را به این شرکت به صورت مکتوب اعلام فرمائید.

۱۴۰۰/۰۴/۰۹

۱۴۰۰/۱۱۰۰۰/۲۷۸۰

دارد

در صورت ابهامات فنی با شماره ۰۵۱-۳۵۴۲۱۸۰۰ داخلی ۲۴۴۹ و ۲۴۴۷ آقای مهندس ذاکری تماس بگیرید.

تا پایان وقت اداری مورخه ۱۴۰۰/۰۴/۲۲	مهلت تحویل پاکت‌های فنی و مالی (با احتساب مدت زمان ارسال از طریق اداره پست)
۲۰ روز پس از مهلت تحویل پاکت‌های فنی و مالی	مدت اعتبار پیشنهاد مالی
حداکثر یک هفته پس از مهلت تحویل پاکت‌های فنی و مالی	تاریخ احتمالی بازگشایی پاکت

آدرس ارسال پاکت: تهران - سعادت آباد - بالاتر از میدان کاج - خیابان نهم (کوچه شعبانی) - پلاک ۱۸ - طبقه دوم - شرکت افق تامین انرژی طوس - به آقای رزمجو تحویل گردد - کد پستی ۱۹۹۸۷۱۳۶۶۶ - تلفن: ۰۲۱-۲۲۳۵۱۴۷۰ - دورنگار: ۰۲۱-۲۲۱۴۸۳۵۶

لطفاً در کلیه مکاتبات و همچنین پشت پاکت‌های ارسالی، شماره درخواست خرید به همراه تاریخ اعتبار قیمت درج گردد.

عباس صابری
مدیر امور مالی و پشتیبانی

اقدام کننده: امین لطفی

تعداد درخواستی	محل مصرف		واحد	نام کالا	کد کالا
۲	واحدهای نیروگاه		عدد	گاردان برج تر	۶۶۳۰۱۰۰۵۵


الزامات فنی ساخت درایو شفت برج خنک کن نیروگاه طوس

(۱) شرایط عمومی

- سازنده بایستی سابقه ساخت درایو شفت های مشابه را داشته باشد براین اساس ارائه حداقل سه نمونه قرارداد به همراه حسن انجام کار الزامی است.
- متریاال های مورد استفاده بایستی دقیقا مطابق نقشه پیوستی باشد، پیمانکار موظف است قبل از شروع ساخت، متریاال مورد استفاده و فرآیند در نظر گرفته شده ی تولید (انتخاب متریاال، ماشینکاری، آزمون های مکانیکی و شیمیایی و ...) را به تایید کارفرما برساند.
- سازنده بایستی گاردان ها را به همراه کوپلینگ دو انتها و ضربه گیر های فلزی (شیم) تحویل دهد. (مطابق جدول موجود در نقشه)
- حداکثر زمان ساخت و تحویل درخواست دو ماه می باشد.
- حداقل گارانتی پیمانکار بایستی ۱۸ ماه پس از زمان تحویل قطعات باشد.
- قطعات ساخته شده بایستی در بسته بندی مناسب تحویل کار فرما گردد.
- محل تحویل قطعات انبار نیروگاه طوس خواهد بود.

(۲) مشخصات درایو شفت

مشخصات و ابعاد درایو شفت مطابق نقشه ذیل می باشد، قابل ذکرست که مشخصات ارائه شده صرفا جهت قیمت دهی خواهد بود و سازنده بایستی قبل از ساخت، نقشه تولید نهایی را به تایید کارفرما برساند.



ITEM	DESCRIPTION	MATERIAL	QTY.
1	SPACER	FIBER CARBON	1
2	FLANGE	S.S304	2
3	SHIMS	S.S304	2 PACK
4	GEAR HUB	SS304	1
5	MOTOR HUB	SS304	1
6	HARDWARE KIT	SS304	12

MOTOR:
60KW

MEASUREMENT SPECIFICATIONS		
A	OVERALL LENGTH	2155
B	DBSE	1995
C	SPACER LENGTH	1965
E	MOTOR HUB BORE	75
F*G	MOTOR KEYWAY	20x4.9
K	MOTOR HUB SET SCREW	M12
J	MOTOR HUB BODY OD	110
H	MOTOR HUB LENGTH	80
L	GEAR HUB BORE	48
M*O	GEAR KEYWAY	14.2x4
Q	GEAR HUB SET SCREW	M10
P	GEAR HUB BODY OD	90
N	GEAR HUB LENGTH	80
R	FLANGE OD	195
S	TUBE ID	110

